



I.I.S.S. - "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR  
Prot. 0004293 del 14/04/2019  
06-04 (Uscita)

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il verbale ns. prot. n. 4279 del 12.04.2019, "Verbale di constatazione di mancata erogazione dell'acqua", presso la sede dell'I.I.S.S. "De Marco Valzani", ex IPSIA "G. Ferraris", sito in via S. Leucio 18 a Brindisi, allegato alla presente;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai VVFF del Comando di Brindisi, coordinato dal Caposquadra Gabriele MALORZO, alla presenza degli agenti della Polizia Locale Maria LEO e Massimo PEZZULLA;

CONSIDERATO che la mancata erogazione dell'acqua, a causa di un guasto nell'impianto idrico, ha comportato la necessità di inibire il funzionamento del contatore generale dell'acqua;

CONSIDERATO che la suddetta condizione dell'impianto idrico compromette la funzionalità dei servizi igienici dell'intero plesso agibile di tutti gli ambienti scolastici;

ACCERTATO il rischio di emergenza igienico-sanitaria a causa dell'inagibilità dei servizi igienici;

CONSIDERATO che, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la principale responsabilità in capo al dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, è quella di eliminare qualsiasi fonte di rischio, adottando i necessari provvedimenti organizzativi nei limiti fissati dalle norme per la sicurezza nelle scuole;

ACCERTATE le temporanee condizioni di pregiudizio della struttura scolastica tali da mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro di discenti e lavoratori;

VISTA l'Ordinanza di chiusura per inagibilità temporanea della sede ex IPSIA "G. Ferraris" prot. n. 4280 del 12.04.2019, fini a nuove disposizioni;

CONSIDERATO che nella giornata del 13.04.2019 l'Ufficio tecnico dell'Ente Proprietario Provincia di Brindisi ha provveduto ad un intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico, per risolvere o quantomeno ripristinare la funzionalità dei servizi igienici e consentire la ripresa delle attività didattiche;

VERIFICATO che l'intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico, per quanto non definitivamente risolto, ha consentito la ripresa dell'erogazione dell'acqua sui servizi igienici, ad eccezione di un'ala della struttura al piano terra, che, tuttavia, non crea disagio al normale svolgimento della funzionalità degli ambienti scolastici;

## DISPONE

La revoca dell'ordinanza di chiusura per inagibilità della struttura scolastica I.I.S.S. "Ferraris De Marco Valzani",

Contatti e riferimenti Pag. 1

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico: **Rita Ortenzia DE VITO**

Codice Meccanografico: **BRIS01400X**  
Codice Fiscale: **91071150741**  
Codice Univoco Ufficiale: **UFYERO**  
Sito web: **www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it**  
PEO: **bris01400x@istruzione.it**  
PEC: **bris01400x@pec.istruzione.it**

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18  
72100 Brindisi - tel. 0831 592480  
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1  
72100 Brindisi - tel. 0831 418861  
Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.  
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

sede ex IPSIA “G. Ferraris” sita in via S. Leucio 18 a Brindisi.

La struttura scolastica, potrà tornare fruibile ad utenti e lavoratori da lunedì 15.04.2019 e le lezioni riprenderanno regolarmente.

Secondo normativa vigente il presente atto viene inoltrato alle autorità competenti e pubblicato sull’Albo on line dell’Istituzione scolastica.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Rita Ortenzia DE VITO**

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)*

Contatti e riferimenti Pag. 2

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico: **Rita Ortenzia DE VITO**

Codice Meccanografico: **BRIS01400X**

Codice Fiscale: **91071150741**

Codice Univoco Ufficiale: **UFYER0**

Sito web: **www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it**

PEO: **bris01400x@istruzione.it**

PEC: **bris01400x@pec.istruzione.it**

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18

72100 Brindisi - tel. 0831 592480

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1

72100 Brindisi - tel. 0831 418861

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351